



KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG



KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: Tököl, Airport Ipari Park, 0323/16 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása, előzetes környezeti vizsgálati eljárása a „környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról” szóló 31/4/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Az ügy iktató száma:

2011. március 16.

Az ügyintézési határidő:

45 nap

A közigazgatási hatsági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Galamb István
Tel: 478-4656

A tervezett létesítmény rövid ismertetése:

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. megbízásából a VTT Kft. elkészítette a „Tököl, Airport Ipari park, 023/16 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása” című tervet. A tevékenység céja Tököl, Airport Ipari Park, 023/16 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának biztosítása 91 méter hosszúságú 20 kV-os csupasz szabadvezeték építésével (a madárvédelem elvárásaínak teljesítésével), OTR 20/630 típusú transzformátor állomás telepítésével.

Főbb műszaki adatok:

- Vezeték típusa: – 3 x 95 mm² AAC.
- Vezeték hossza: – 91 m.
- Vezeték tartók elrendezése: – 3 db egysíkú.
- Biztonsági fokozat: – Fokozott biztonság (pótszigetelővel; kettős feszítés).
- B14/18 típusú oszlop – 2 db
- = Beásási mélység – 2,0 m
- = Föld feletti magassága – 12,0 m
- Alapozás – Befogott alap (egyenként 3,54 m³).
- B14/28 típusú oszlop – 2 db
- = Beásási mélység – 2,0 m

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541 E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatossag.hu
Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20 Honlap: <http://kdvktvf.zoldhatossag.hu>
Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 11.

Ügyfél fogadás: hétfői csütörtökig: 9⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig
Ügyintézői ügyfél fogadás: hétfő, szerda: 9⁰⁰ – 12⁰⁰, 13⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

- = Föld feletti magassága
 - = Alapozás
 - OTRI 20/630 típusú állomás
 - B14/18 típusú kétförzsű oszloppal
 - = Beásási mélység
 - = Föld feletti magassága
 - = Alapozás
 - Vízszintes oszlopkapcsoló
 - földelőkés nélküli
 - földelőkéses
- 12,0 m
 - Befogott alap (egyenként 6,21 m³).
 - 1 db
 - 2,0 m
 - 12,0 m
 - Befogott alap (egyenként 3,54 m³).
 - nincs
 - 1 db oszlopcsucsra.

A tervezett létesítmény követlen hatásterületének védelemzett határai:

A tervezett hálózat nyomvonalai és biztonsági övezetei Tököl ingatlan-nyilvántartásában szereplő
023/179; 0324/1; 0323/16; 0323/7
hrszi.-ú ingatlanokat érinti.

Tájékoztatásul **közlöm**, hogy a Felügyelőség az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint:

- jelentős környezeti hatások feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározható előre látható, figyelembe veendő szempontokat, illerő feltételeket;
- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

A Felügyelőség felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségesére, illerő a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghöz észrevételelt lehet tenni.

A Felügyelőség a közleményt a hivatalában, valamint a honlapján (www.kdvktvf.zoldhatosag.hu) közzéteszi.

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Felügyelőség Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagydiófa utca 11.) ügyfél fogadási időben betekinthetnek.

Budapest, 2011. március 31.